

## Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

### Café K

**Adresse:**

sankt -Pauli-Deich 24  
28199 Bremen

Es gibt ausgewiesene Behindertenparkplätze vor der Einrichtung.

**Nächste Haltestelle:** TheateramLeibnizplatz

Linie(n): 4, 6

Die Haltestelle befindet sich in Mittellage.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 300 Meter entfernt.

### Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Die Eingangstür ist mit einem Kraftaufwand von 7kp sehr schwergängig.

#### Weg von Haltestelle: Theater am Leibnizplatz

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	4, 6
In Richtung:	Universität, Lilienthal, Borgfeld
Die Einrichtung befindet sich entgegen der Fahrtrichtung auf der rechten Seite. Es müssen zwei Fahrbahnen und Straßenbahnschienen überquert werden.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	4, 6
In Richtung:	Flughafen, Arsten
Die Einrichtung befindet sich entgegen der Fahrtrichtung auf der rechten Seite. Es müssen zwei Fahrbahnen überquert werden.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

## Eingang

Eingang	
maximale Steigung über 2m:	4,4 %
Breite der Tür:	92 cm
Höhe der Türschwelle:	1 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	90 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	7 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	153 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Schließanlage:	offen
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen
Windfang:	<input checked="" type="checkbox"/>
Breite Windfang:	170 cm
Tiefe Windfang:	200 cm
Wegführung:	gerade
In den Windfang öffnende Türen:	ja
<b>Kommentar</b> Der Weg zum Eingang geht vom Park/Piepe bergauf. Das Café K ist ebenfalls über das Rotes Kreuz Krankenhaus (Haupteingang St.-Pauli-Deich und Aufzug) barrierefrei zu erreichen.	

## Café K

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	92 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	4.4 %
Höchster Türgriff / Schalter:	90 cm
Höchster Kraftaufwand:	7 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	153 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Gastraum	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	68 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Gesamtzahl der Plätze:	50
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	5
Tischanordnung variabel:	teilweise
<b>Kommentar</b> Selbstbedienung (Theke) nur mit Hilfe möglich.	

## WC

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	92 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	4.4 %
Höchster Türgriff / Schalter:	90 cm
Höchster Kraftaufwand:	7 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	153 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Breite der Tür:	92 cm
Höhe Türgriff:	102 cm

Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	160 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	nein

Raum	
Raumgröße:	1,5 x 2 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	100 cm
Alarmknopf/ Art:	Knopf u. Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	153 / 40 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	30 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	80 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	150 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	100 cm
Griffe links:	nein
Griffe rechts:	ja
Umsteigehilfe/Haltegriff von der Decke:	<input checked="" type="checkbox"/>
Höhe WC-Sitz:	51 cm
Höhe Toilettenabzug:	105 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	30 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	120 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	86 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	32 cm
Armatur:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe:	<input checked="" type="checkbox"/>
Kommentar	
Im Damen- und Herren-WC befindet sich jeweils ein barrierefreies WC.	

## Weg zum Gastraum und WC

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	170 cm

## Weg von der Piepe zum Eingang

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm
maximale Steigung über 2m Länge:	4,4 %

## Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

### Weg von Haltestelle: Theater am Leibnizplatz

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	4, 6
In Richtung:	Universität, Lilienthal, Borgfeld
Folgen Sie dem Leitsystem in Fahrtrichtung bis zur Ampel mit akustischem Signal.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	4, 6
In Richtung:	Flughafen, Arsten

Überqueren Sie die Straßenbahnschienen und eine Fahrbahn mit ungesichertem Radweg nach rechts und gehen Sie bis zur inneren Leitlinie. Wenden Sie sich nach links und folgen Sie der inneren Leitlinie rechter Hand um eine Rechtskurve herum und weiter geradeaus bis zur nächsten Querstraße. Überqueren Sie die Fahrbahn und folgen Sie der Häuserkante zu Ihrer rechten bis diese endet. Nach schräg rechts führt ein Weg hoch zum Eingang der Einrichtung.

Großes, weißes Gebäude mit Glasüberdachung vor dem Eingang.

## Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

### Weg von Haltestelle: Theater am Leibnizplatz

Das Gebäude ist sehr groß und weiß.