



## **i** Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

### Atlantic Hotel Galopprennbahn

**Adresse:**

Ludwig-Roselius-Allee 2  
28329 Bremen

Vor dem Hoteleingang gibt es zwei Behindertenparkplätze auf dem Hotelparkplatz circa 10 Meter entfernt.

Das Hotel hat zwei baugleiche Zimmer, welche als "barrierefrei" angeboten werden.

**Nächste Haltestelle:** Georg-Gries-Sraße

Linie(n): 25

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt versetzt.

Die Einrichtung ist etwa 300 Meter entfernt.

## **♿** Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Die als "barrierefrei" angebotenen Zimmer sind eingeschränkt nutzbar. Würde die Dusche nicht betrachtet werden, wären sie weitgehend nutzbar.

### Weg von Haltestelle: Georg-Gries-Sraße

Weg von Haltestelle	
Querneigung des Bahn-/Bussteigs an Einstiegsfeld > 2,5 %:	3 %
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

## Eingang

Eingang	
Breite der Tür:	225 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Schließanlage:	offen
Art der Türöffnung:	automatisch
Türöffnung:	Schiebetür
Wegführung:	gerade



## Restaurant & Bar, 1.OG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Gastraum	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	128 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	150 cm
Gesamtzahl der Plätze:	110
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	20
Tischanordnung variabel:	teilweise
Selbstbedienung:	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kommentar</b> Die Buffethöhe beträgt 89 cm.	

## Rezeption

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	225 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Theke	
Höhe der Theke:	114 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	300 cm
Sitzgelegenheit:	1
Höhe der Informationsangebote:	116 cm

## WC, 1.OG

Infos zur Zugänglichkeit	
--------------------------	--

Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	105 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Breite der Tür:	93,5 cm
Höhe Türgriff:	106,5 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	163 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	220 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	220 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	2,2 x 2,5 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	164 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	11 cm
Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner):	105 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	94 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	97 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	220 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	190 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	teilweise
Höhe WC-Sitz:	46,5 cm
Höhe Toilettenabzug:	106 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	220 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	164 cm

Höhe Oberkante Handwaschbecken:	78 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	9 cm
Armatur:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe:	☑

## Hotelzimmer 2'21 und 2'22, 2.OG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
engste Durchgangsbreite im Raum:	80 cm
Höchster Kraftaufwand:	3 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Breite der Tür:	93,5 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	105 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	0,5 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	215 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	142 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	226 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen
<b>Kommentar</b> Die Zimmertüren lassen sich mit einer Magnetkarte öffnen.	

Hotelzimmer	
Verbindungstür zu einem Nachbarzimmer:	☑
Telefon:	☑
Raumgröße:	3,5 x 5 m
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	150 cm
engste Durchgangsbreite im Raum:	80 cm

Höhe der Bedienungselemente:	111 cm
<b>Kommentar</b>	
Der Flur und das Hotelzimmer sind mit Auslegware ausgelegt. Das Zimmer ist L-förmig. Die beiden Zimmer sind baugleich.	

<b>Bett</b>	
Anzahl der Betten:	1
Typ des Betts (Einzel/ Doppel):	Einzel
maximale Höhe:	45 cm
Breite links neben dem Bett:	150 cm
Breite rechts neben dem Bett:	170 cm
Lichtschalter in Reichweite:	<input checked="" type="checkbox"/>

<b>Möblierung</b>	
unterfahrbare Tisch:	<input checked="" type="checkbox"/>
Breite der Bewegungsfläche vor dem Schrank:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Schrank:	240 cm
ausklappbare Kleiderstange:	<input checked="" type="checkbox"/>
Höhe der Kleiderstange:	120 cm
Breite der Bewegungsfläche vor dem Fenster:	100 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Fenster:	170 cm
Höhe des Fenstergriffs:	150 cm
Höhe der Steckdosen:	76 cm

<b>Bad und WC</b>	
Raumgröße:	2 x 2,5 m
minimale Zugangsbreite im Hotelzimmer:	136 cm
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türgriff:	104,5 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	0,5 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	136 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	176 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	120 cm

Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach außen
Tür von außen zu öffnen:	☑
engste Durchgangsbreite im Raum:	121 cm
maximale Höhe der Bedienelemente (Licht, Steckdose):	134 cm
Breite links neben WC:	26 cm
Breite rechts neben WC:	100 cm
Breite der Bewegungsfläche vor WC:	176 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor WC:	120 cm
Griffe links:	nein
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	43 cm
Höhe Toilettenabzug:	103 cm
Breite Bewegungsfläche vor dem Handwaschbecken:	120 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor dem Handwaschbecken:	176 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	85,5 cm
Art der Armatur Waschbecken:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe nutzbar:	☑
Breite der Duschwanne:	109 cm
Tiefe der Duschwanne:	104,5 cm
Höhe der Duscharmatur:	123 cm
Höhe des Duschkopfes minimal:	123 cm
Handbrause:	☑
Art der Armatur Dusche:	Hebel
Duschstuhl:	☑
<b>Kommentar</b> Der Duschkopf ist verstellbar auf einer Höhe von 120,5 - 208 cm. Würde die Dusche nicht betrachtet werden, wäre das Hotelzimmer weitgehend nutzbar.	

## Conference "Cheltenham", "Newmarket", "Goodwood"

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	105 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Breite der Tür:	94,5 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	105,5 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1,5 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	250 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen
<b>Kommentar</b> Die Tür lässt sich beidseitig auf 190,5 cm öffnen.	

Raum	
Raumgröße:	9,5 x 6,5 m
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	50
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	10
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	ja
<b>Kommentar</b> Die drei Räume sind ähnlich groß und durch eine Trennwand voneinander getrennt. Ohne Trennwände hat der Raum ca. 150 Sitzplätze und mind. 30 Plätze für Rollstuhlfahrer.	



## Raucherraum, 1. OG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Breite der Tür:	131 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	85 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	2 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	230 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	seitlich

Raum	
Raumgröße:	5 x 5 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	200 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	10
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	3
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	ja

## Saal "St. Andrews", Saal "Augusta"

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Breite der Tür:	94,5 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	105,5 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1,5 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen
<b>Kommentar</b> Die Tür lässt sich beidseitig auf 190,5 cm öffnen.	

Raum	
Raumgröße:	13 x 18 m
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	200
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	50
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	ja
<b>Kommentar</b> Die Säle sind baugleich und durch eine Trennwand getrennt. Ohne Trennwand hat der Saal bis zu 400 Plätze.	

## Weg vom Aufzug zum Hotelzimmer im 2.OG

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	102 cm
Höhe Türgriff:	105 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	3 kp

## Weg zum WC und Conference Räume 3-5 im 1.OG

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	97 cm
Höhe Türgriff:	105 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4 kp

## Weg zu Saal 1 + 2, Restaurant, Bar und Raucherraum im 1.OG

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	280 cm

## Weg vom Eingang zur Rezeption und Aufzug

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	300 cm

## Aufzug

Aufzug	
Breite der Aufzugstür:	90 cm
Breite Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	300 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	250 cm
max. Höhe Bedienelemente vor dem Aufzug:	89 cm
max. Höhe der Bedienelemente in der Aufzugskabine:	134 cm
Breite der Aufzugskabine:	106 cm
Tiefe der Aufzugskabine:	210 cm
Alarmklingel im Aufzug:	☑
Wechselsprechanlage in der Aufzugskabine:	☑
<b>Kommentar</b> Es gibt einen weiteren Aufzug. Breite der Aufzugskabine 106 cm Tiefe der Aufzugskabine 130 cm Höhe Handlauf 87 cm	

## Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Im Aufzug sind die Bedienelemente in Brailleschrift.

### Weg von Haltestelle: Georg-Gries-Sraße

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	25
In Richtung:	Osterholz
Überqueren Sie den ungesicherten Fahrradweg und gehen Sie bis zu inneren Leitlinie. Drehen Sie sich um 90 Grad nach rechts und gehen Sie geradeaus bis zur Ampel mit akustischem Signal. Gehen Sie nach dem Überqueren der Fahrbahn 10 Meter weiter geradeaus bis zu Ampel mit akustischem Signal und drehen Sie sich um 90 Grad nach rechts und überqueren Sie die zweite Ampel mit einem ungesicherten Fahrradweg. Danach befinden Sie sich auf einer Verkehrsinsel. Drehen Sie sich um 90 Grad nach rechts und gehen Sie zur nächsten Ampel mit akustischem Signal. Drehen Sie sich nun um 90 Grad nach links und überqueren Sie die Fahrbahn und den ungesicherten Fahrradweg und gehen Sie weiter bis zur inneren Leitlinie. Drehen Sie sich um 90 Grad nach links.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	25
In Richtung:	Weidedamm Süd
Überqueren Sie den ungesicherten Fahrradweg und gehen Sie zur inneren Leitlinie. Drehen Sie sich um 90 Grad nach links.	

Folgen Sie der inneren Leitlinie rechts von Ihnen. Biegen Sie in die nächste Einfahrt rechts ein und gehen Sie geradeaus. Sie gehen direkt auf den Eingang des Atlantic Hotels zu.

Es ist ein großes alleinstehendes Gebäude mit einer Schiebetür.

## Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

---

### Weg von Haltestelle: Georg-Gries-Sraße

Es ist ein großes weißes Haus.