



Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Theater Bremen

Adresse:

Goetheplatz 1-3
28203 Bremen

Ausgewiesene Behindertenparkplätze im naheliegenden Breparkhaus Ostertor. Die Parkplätze sind etwa 300 m entfernt. Die Breite der Aufzugtür im Parkhaus beträgt 79 cm.

Individuelle Gruppenführungen sind online buchbar und können bei Bedarf auf die Besucher angepasst werden.

Einführungen zu Theaterstücken finden i.d.R im ersten Rang statt (hier Aufzug beachten).

Aufgrund der Steigung der Rampe vor dem Eingang von 8 % über 7 Meter sind die meisten Räume als eingeschränkt nutzbar bewertet worden.

Das WC ist aufgrund der zu geringen Bewegungsfläche hinter der Tür als schwer nutzbar eingestuft worden. Der Platz für Rollstuhlfahrende im Zuschauerraum Parkett rechts, Reihe 7 bis 9 ist aufgrund der zu geringen Bewegungsfläche am Platz als schwer nutzbar bewertet worden.

Nächste Haltestelle: Theater am Goetheplatz

Linie(n): Linie 2,3 (Straßenbahn)

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg .

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 70 Meter entfernt.

Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Über die Webseite des Theaters können die Rollstuhlplätze beim Ticketkauf gebucht werden.


Weg von Haltestelle: Theater am Goetheplatz

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	Linie 2,3 (Straßenbahn)
In Richtung:	Gröpelingen, Sebaldsbrück, Weserwehr
Fahren Sie in Richtung Theater und biegen Sie in die 2. Einfahrt ein. Nutzen Sie die Rampe vor dem Eingang.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	teilweise
Maximale Längsneigung > 6 %:	7 %
Maximale Längsneigung > 6 %, über welche Strecke?:	1 m

Rampe vor dem Eingang

Rampe	
minimale Durchgangsbreite:	113 cm
maximale Steigung über 2m:	8 %
Nebeneingang:	☑
Länge gesamt:	11 m
Länge längstes Teilstück:	7 m
Handlauf:	nein
hochgezogene Kanten:	ja
Treppe alternativ:	ja




Nebeneingang

Details weiterer Hindernisse beachten:

Rampe vor dem Eingang

Eingang

Breite der Tür:	85 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	85 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Schließanlage:	offen
Höhe Klingel / Bedienelemente:	85 cm
Art der Türöffnung:	automatisch
Türöffnung:	nach außen
Windfang:	<input checked="" type="checkbox"/>
Breite Windfang:	300 cm
Tiefe Windfang:	300 cm
Wegführung:	gerade
In den Windfang öffnende Türen:	ja
Eingang ist Nebeneingang:	<input checked="" type="checkbox"/>
Nebeneingang ausgeschildert:	<input checked="" type="checkbox"/>



Foyer

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe vor dem Eingang
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	85 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	8 %
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Raum	
Raumgröße:	15 x 30 m
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	250 cm

Aufzug

Aufzug	
Breite der Aufzugstür:	90 cm
Breite Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	200 cm
max. Höhe Bedienelemente vor dem Aufzug:	100 cm
max. Höhe der Bedienelemente in der Aufzugskabine:	119 cm
Breite der Aufzugskabine:	109 cm
Tiefe der Aufzugskabine:	134 cm
Alarmklingel im Aufzug:	<input checked="" type="checkbox"/>
Wechselsprechanlage in der Aufzugskabine:	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatische Stockwerksansage:	<input checked="" type="checkbox"/>
Handlauf Höhe:	86 cm

Kommentar

Die Bedienelemente des Aufzugs sind ebenfalls in Brailleschrift vorhanden.



Gastronomie im ersten Rang

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe vor dem Eingang, Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	85 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	8 %
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Gastraum	
Raumgröße:	7 x 18 m
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	218 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	250 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	250 cm
Gesamtzahl der Plätze:	50
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	12
Tiefe der Bewegungsfläche am Tisch:	200 cm
Tischanordnung variabel:	ja
Selbstbedienung:	<input checked="" type="checkbox"/>
Höhe der Theke:	110 cm
Kommentar Es kann sowohl Essen an den Tisch bestellt, als auch selbst Getränke und Snacks an der Theke erworben werden. Höhe der Theke: 110 cm	

WC, 1. Rang

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe vor dem Eingang, Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	85 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	8 %
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Breite der Tür:	88 cm
Höhe Türgriff:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	180 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	148 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	89 cm
Art der Türöffnung:	automatisch
Türöffnung:	nach außen
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	2x2 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	75 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	9 cm
Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner):	105 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	89 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	56 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	157 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	148 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	46 cm
Höhe Toilettenabzug:	103 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	148 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	157 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	83 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	16 cm
Armatur:	automatisch
Spiegel in Sitzhöhe:	<input checked="" type="checkbox"/>

Foyer, 1.OG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe vor dem Eingang, Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	85 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	8 %
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Raum	
Raumgröße:	10 x 20 m
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	200 cm
Kommentar Im Foyer wird eine Einführung zum Theaterstück des Abends angeboten. Für diesen Zweck gibt es viele Sitzmöglichkeiten.	

Zuschauerraum Parkett rechts, Reihe 7 bis 9

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe vor dem Eingang
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	85 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	8 %
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Breite der Tür :	114 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	102 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	2 kp
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	146 cm

Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	170 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach außen

Raum	
Raumgröße:	20 x 35 m
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	170 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	146 cm
Durchgangsbreite (engste Breite im Raum):	146 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	200
Rollstuhlplätze:	1
Tiefe Rollstuhlplätze:	140 cm
daneben Platz für Begleitperson:	ja
Der Rollstuhl-Platz befindet sich:	seitlich
Sicht auf die Bühne:	frontal
Anfahrbarkeit des Rollstuhlplatzes:	seitlich
Breite der Bewegungsfläche vor/neben Platz:	50 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor/neben Platz:	146 cm
Kommentar Platz 26 in Reihe 8 für Begleitperson vorgesehen.	

Garderobe, Parkett rechts

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe vor dem Eingang
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	85 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	8 %
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Theke	
Höhe der Theke:	85 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Sitzgelegenheit:	1
Höhe der Informationsangebote:	85 cm

Zuschauerraum Parkett links, Reihe 11 und 12

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe vor dem Eingang
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	85 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	8 %
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Breite der Tür :	113 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	101 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	2 kp
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	135 cm

Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach außen

Raum	
Raumgröße:	20 x 35 m
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Durchgangsbreite (engste Breite im Raum):	115 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	200
Rollstuhlplätze:	3
Tiefe Rollstuhlplätze:	130 cm
daneben Platz für Begleitperson:	ja
Der Rollstuhl-Platz befindet sich:	seitlich
Sicht auf die Bühne:	frontal
Anfahrbarkeit des Rollstuhlplatzes:	seitlich
Breite der Bewegungsfläche vor/neben Platz:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor/neben Platz:	200 cm
Kommentar Platz 1 in Reihe 11 für Begleitperson vorgesehen.	

Abendkasse und Kartenabholung

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe vor dem Eingang
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	85 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	8 %
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Theke	
Höhe der Theke:	87 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	250 cm
Sitzgelegenheit:	1

Garderobe und Gastronomie

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe vor dem Eingang
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	85 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	8 %
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Theke	
Höhe der Theke:	96 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	300 cm
Sitzgelegenheit:	1
Höhe der Informationsangebote:	96 cm

Automatische Stockwerksansage im Aufzug vorhanden.

Weg von Haltestelle: Theater am Goetheplatz

1. Linie

Bei Ankommen mit Linie(n): Linie 2,3 (Straßenbahn)

In Richtung: Gröpelingen

Folgen Sie dem Leitstreifen entgegen der Fahrtrichtung bis zur Ampel mit akustischem Signal und wenden Sie sich dann um 90 Grad nach rechts. Überqueren Sie die Straße und einen Fahrradweg bis zum Ampelmast. Wenden Sie sich um 90 Grad nach rechts und folgen dem Gehweg für circa 20 Meter. Nutzen Sie hierfür den Trennstreifen des Rad- und Fußweges als Leitlinie.

2. Linie

Bei Ankommen mit Linie(n): Linie 2,3 (Straßenbahn)

In Richtung: Sebaldsbrück, Weserwehr

Überqueren Sie den Radweg und wenden Sie sich um 90 Grad nach rechts.

Folgen Sie dem Gehweg für circa 15 Meter und suchen sich nun die innere Leitlinie (Gebäudewand). Gehen Sie diese weiter geradeaus bis Sie an einer zweiten Unterbrechung ankommen und biegen Sie links in diese hinein. Gehen Sie nun für circa 20 Meter durch eine Unterführung. Wenn Sie aus dieser herausgetreten sind, befindet sich der Eingang links von Ihnen.

Stufe vor der Eingangstür und Glasfront.

Aufzug

Automatische Stockwerksansage:

Erhabene Bedienelemente:

Infos für hörbeeinträchtigte Menschen

Hörverstärkung per Infrarot für die Reihen 1 - 10, Empfänger und Kopfhörer können an der Garderobe (Parkett rechts) ausgeliehen werden.

Gastronomie im ersten Rang

Es liegt eine Speisekarte aus:

Infos für gehörlose Menschen

Gastronomie im ersten Rang

Es liegt eine Speisekarte aus:

Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Auf der Webseite des Theaters gibt es ein paar Informationen in Leichter Sprache.

Weg von Haltestelle: Theater am Goetheplatz

Das Theater hat eine große Glastür mit Glasfront.