



Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Motel One

Adresse:

Am Brill 8-12
28195 Bremen

- ausgewiesene Behindertenparkplätze auf den Ebenen UG und EG

Es gibt drei Zimmer, welche als "barrierefrei" angeboten werden: Nr. 025, 125, 225 (alle identisch - Zimmer 225 wurde exemplarisch erhoben). Sie sind weitgehend barrierefrei.

Nächste Haltestelle: AmBrillBussteigAundB

Linie(n): 1, 26 , 27, 63, 101, 102, 120, 121, 150, 226, 750

Die Haltestelle befindet sich in Mittellage.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 120 Meter entfernt.

Nächste Haltestelle: AmBrillBussteigEundF

Linie(n): 2, 3

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 170 Meter entfernt.

Nächste Haltestelle: AmBrillBussteigCundD

Linie(n): 25

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt versetzt.

Die Einrichtung ist etwa 160 Meter entfernt.

Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Es gibt drei Zimmer, welche als "barrierefrei" angeboten werden: Nr. 025, 125, 225 (alle identisch - Zimmer 225 wurde exemplarisch erhoben). Sie sind weitgehend barrierefrei.

Türen zu den Zimmern sind schwer zu öffnen (9 kp).

Weg von Haltestelle: Am Brill Bussteig A und B

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	1, 26 , 27, 63, 101, 102, 120, 121, 150, 226, 750
In Richtung:	alle Richtungen
Das Hotel liegt auf der rechten Seite der Straße am Brill.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

Weg von Haltestelle: Am Brill Bussteig E und F

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2,3
In Richtung:	Sebaldsbrück, Weserwehr, Gröpelingen
Das Hotel befindet sich in Richtung Weser auf der linken Straßenseite der Straße am Brill.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

Weg von Haltestelle: Am Brill Bussteig C und D

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	25
In Richtung:	Osterholz
Das Hotel befindet sich entgegen der Fahrtrichtung und auf der linken Straßenseite der Straße am Brill.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	25
In Richtung:	Weidedamm Süd
Das Hotel befindet sich in Fahrtrichtung und auf der linken Straßenseite der Straße am Brill.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

Eingang

Eingang	
Breite der Tür:	275 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	247 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Schließanlage:	offen
Art der Türöffnung:	automatisch
Türöffnung:	Schiebetür

Außenbereich, EG

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	103 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	162 cm

Gastraum	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	115 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	180 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	180 cm
Gesamtzahl der Plätze:	42
Rollstuhlplätze:	3
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	7
Tiefe der Bewegungsfläche am Tisch:	120 cm
Tischanordnung variabel:	ja
Selbstbedienung:	<input checked="" type="checkbox"/>
Kommentar	Höhe der Theke 93 cm (im Frühstücksbereich)

Frühstücksbereich, Lobby, EG

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	162 cm

Gastraum	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	120 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Gesamtzahl der Plätze:	110
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	5
Tiefe der Bewegungsfläche am Tisch:	120 cm
Tischanordnung variabel:	ja
Selbstbedienung:	<input checked="" type="checkbox"/>
Kommentar Höhe der Theke 93 cm (Buffet) Es gibt einen "Thekentisch" (Höhe 92 cm, Unterfahrbarkeit 36 cm); hier sind es nochmal ca. 10 Rollstuhlplätze (120 cm Bewegungsfläche am Tisch)	

Rezeption

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	275 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	247 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Theke	
Höhe der Theke:	113 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	300 cm
Tiefe unterfahrbarer Bereich:	12 cm
Höhe der Informationsangebote:	113 cm

WC, UG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	162 cm

Tür	
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türgriff:	86 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	2 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	210 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	195 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	2x2 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	150 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	21 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	67 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	90 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	195 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	148 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	52 cm
Höhe Toilettenabzug:	108 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	195 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	148 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	80 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	41 cm

Armatur:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe:	☑

Zimmer 225, 2. OG (exemplarisch)

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	162 cm

Tür	
Breite der Tür:	94 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	87 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	9 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	162 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	140 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen
Kommentar Kartentüröffner 97 cm	

Hotelzimmer	
Raumgröße:	4 x 5 m
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	150 cm
engste Durchgangsbreite im Raum:	109 cm
Höhe der Bedienungselemente:	126 cm

Bett	
Anzahl der Betten:	1
Typ des Betts (Einzel/ Doppel):	Doppelbett

maximale Höhe:	61 cm
Breite links neben dem Bett:	140 cm
Breite rechts neben dem Bett:	300 cm
Lichtschalter in Reichweite:	☑

Möblierung	
unterfahrbarer Tisch:	☑
Breite der Bewegungsfläche vor dem Schrank:	144 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Schrank:	300 cm
Höhe der Kleiderstange:	122 cm
Breite der Bewegungsfläche vor dem Fenster:	222 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Fenster:	300 cm
Höhe des Fenstergriffs:	109 cm
Höhe der Steckdosen:	70, 80, 40 cm
Kommentar Höhe der Bedienelemente im Zimmer (126cm) sind auf den Klimaanlage-regler bezogen, Lichtschalter sind niedriger	

Bad und WC	
Raumgröße:	2,1x2,2 m
minimale Zugangsbreite im Hotelzimmer:	93 cm
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türgriff:	87 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	144 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	149 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	172 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach außen
Tür von außen zu öffnen:	☑
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	20 cm
Rutschhemmender Fußboden:	☑
engste Durchgangsbreite im Raum:	134 cm

Sitzgelegenheit:	ja
maximale Höhe der Bedienelemente (Licht, Steckdose):	98 cm
Breite links neben WC:	150 cm
Breite der Bewegungsfläche vor WC:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor WC:	172 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	46 cm
Höhe Toilettenabzug:	102 cm
Breite Bewegungsfläche vor dem Handwaschbecken:	190 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor dem Handwaschbecken:	172 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	81 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken:	25 cm
Art der Armatur Waschbecken:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe nutzbar:	<input checked="" type="checkbox"/>
Breite des Einstiegs:	127 cm
Breite der Duschwanne:	120 cm
Tiefe der Duschwanne:	146 cm
Höhe der Duscharmatur:	92 cm
Höhe des Duschkopfes minimal:	127 cm
Handbrause:	<input checked="" type="checkbox"/>
Art der Armatur Dusche:	Dreharmatur
Thermostat:	<input checked="" type="checkbox"/>
Duschstuhl:	<input checked="" type="checkbox"/>
Kommentar Höhe des Föns 125 cm	

Weg zum Außenbereich

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	106 cm
Höhe Türgriff:	103 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	5 kp
Höhe der Stufen:	1 cm

Weg zum WC

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	228 cm

Weg zum Frühstücksbereich

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	250 cm

Weg zu Zimmer 225

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	162 cm

Weg zum Aufzug

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	300 cm

Weg zur Rezeption

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	300 cm

Aufzug

Aufzug	
Breite der Aufzugstür:	90 cm
Breite Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	300 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	162 cm
max. Höhe Bedienelemente vor dem Aufzug:	107 cm
max. Höhe der Bedienelemente in der Aufzugskabine:	124 cm
Breite der Aufzugskabine:	105 cm
Tiefe der Aufzugskabine:	218 cm
Alarmklingel im Aufzug:	☑
Wechselsprechanlage in der Aufzugskabine:	☑
Handlauf Höhe:	91 cm

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Blindenführhunde sind willkommen.

Erhabene Tasten im/vor dem Aufzug.

Weg von Haltestelle: Am Brill Bussteig A und B

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	1, 26 , 27, 63, 101, 102, 120, 121, 150, 226, 750
In Richtung:	Bf Mahndorf, Walle, Weidedamm-Nord, Hauptbahnhof
<p>Folgen Sie dem Leitsystem in Fahrtrichtung bis zur Ampel mit akustischem Signal. Queren Sie nach links die Schienen und die Straße und gehen Sie bis zur Häuserwand.</p>	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	1, 26 , 27, 63, 101, 102, 120, 121, 150, 226, 750
In Richtung:	Huchting, Huckelriede, GVZ, Bassum, Syke, Kirchweyhe, Hoya, Wildeshausen, Thedinghausen

Drehen Sie sich nach rechts und folgen Sie linker Hand der inneren Leitlinie um die Kurve. Der Eingang befindet sich nach 45 Metern links.

Ein schwarzes Gebäude mit weißen Streifen und blauem Banner. Vor dem Eingang sind Säulen.

Weg von Haltestelle: Am Brill Bussteig E und F

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2,3
In Richtung:	Sebaldsbrück, Weserwehr
<p>Folgen Sie der inneren Leitlinien entgegen der Fahrtrichtung bis es links um die Ecke geht. Folgen Sie der inneren Leitlinie um die Ecke bis zur Ampel mit akustischem Signal.</p>	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2, 3
In Richtung:	Gröpelingen

Überqueren Sie die Straße geradeaus und drehen Sie sich nach rechts zur nächsten Ampel mit akustischem Signal. Überqueren Sie die Fahrbahn, die Schienen und eine weitere Fahrbahn an der Ampel mit akustischem Signal und gehen Sie bis zur Häuserwand. Drehen Sie sich nach rechts und folgen Sie linker Hand der inneren Leitlinie um die Kurve. Der Eingang befindet sich nach 45 Metern links.

Es ist ein weißes Gebäude.

Weg von Haltestelle: Am Brill Bussteig C und D

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	25
In Richtung:	Weidedamm-Süd
<p>Überqueren Sie den Fahrradweg und laufen Sie zur Häuserwand. Drehen Sie sich nach links und laufen Sie in Fahrtrichtung ca. 40m bis zur Ampel auf der linken Seite mit akustischem Signal. Queren Sie nach links die Fahrbahn. Drehen Sie sich nach rechts zur nächsten Ampel mit akustischem Signal.</p>	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	25
In Richtung:	Osterholz

Überqueren Sie die Fahrbahn, die Schienen und eine weitere Fahrbahn an der Ampel mit akustischem Signal und gehen Sie bis zur Häuserwand. Drehen Sie sich nach rechts und folgen Sie linker Hand der inneren Leitlinie um die Kurve. Der Eingang befindet sich nach 45 Metern links.

Es ist ein weißes Gebäude.

Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Weg von Haltestelle: Am Brill Bussteig A und B

Ein schwarzes Gebäude mit weißen Streifen und blauem Banner. Vor dem Eingang sind Säulen.

