



i Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Freibad Blumenthal

Adresse:
Am Freibad 5

Den Schlüssel für die Behindertenumkleide mit WC und Dusche bekommt man beim Bademeister.

♿ Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Eingang

Eingang	
Breite der Tür:	99 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	offen

Kiosk

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	93 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	110 cm
Höchster Kraftaufwand:	1 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	3 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Theke	
Höhe der Theke:	103 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
mit Rollstuhl unterfahrbar (67 cm):	1
Sitzgelegenheit:	1
Tiefe unterfahrbarer Bereich:	10 cm
Höhe der Informationsangebote:	134 cm

Kasse

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	99 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Theke	
Höhe der Theke:	100 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	99 cm
mit Rollstuhl unterfahrbar (67 cm):	1
Tiefe unterfahrbarer Bereich:	11 cm
Höhe der Informationsangebote:	150 cm

Umkleide/WC

Infos zur Zugänglichkeit	
Haltegriffe:	☑
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türschwelle:	3 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	110 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen

Bett	
Anzahl der Betten:	1
Typ des Betts (Einzel/ Doppel):	Liege
maximale Höhe:	67 cm
Breite links neben dem Bett:	200 cm
Unterfahrbare Höhe des Bettes:	59 cm
Unterfahrbare Tiefe des Bettes:	66 cm

Möblierung	
Breite der Bewegungsfläche vor dem Schrank:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Schrank:	200 cm
Höhe der Kleiderstange:	170 cm
Kommentar Die Schränke sind unterfahrbar. Auf dem untersten Regalbrett (80cm hoch) kann Kleidung etc. abgelegt werden. Schließvorrichtung durch Münzeinwurf (1€/2€).	

Bad und WC	
------------	--

Raumgröße:	6*3 m
minimale Zugangsbreite im Hotelzimmer:	101 cm
Breite der Tür:	101 cm
Höhe Türgriff:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach außen
Tür von außen zu öffnen:	<input checked="" type="checkbox"/>
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	10 cm
engste Durchgangsbreite im Raum:	146 cm
Sitzgelegenheit:	ja
maximale Höhe der Bedienelemente (Licht, Steckdose):	104 cm
Breite links neben WC:	92 cm
Breite rechts neben WC:	99 cm
Breite der Bewegungsfläche vor WC:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor WC:	179 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	47 cm
Höhe Toilettenabzug:	70 cm
Breite Bewegungsfläche vor dem Handwaschbecken:	100 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor dem Handwaschbecken:	196 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	81 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken:	36 cm
Art der Armatur Waschbecken:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe nutzbar:	<input checked="" type="checkbox"/>
Breite der Duschwanne:	150 cm
Tiefe der Duschwanne:	150 cm

Höhe der Duscharmatur:	106 cm
Höhe des Duschkopfes minimal:	106 cm
Handbrause:	<input checked="" type="checkbox"/>
Art der Armatur Dusche:	Dreharmatur
Thermostat:	<input checked="" type="checkbox"/>
Duschstuhl:	<input checked="" type="checkbox"/>
Haltegriffe:	<input checked="" type="checkbox"/>




Nicht-Schwimmerbecken/Spaßbecken

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	93 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	4,2 %
Höchster Türgriff / Schalter:	110 cm
Höchster Kraftaufwand:	1 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	3 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	200 cm
Kommentar Einstieg über Treppe mit 5 Stufen, Handlauf und rutschhemmenden Fliesen. Breite der Stufen: 200cm, Tiefe 33cm, Höhe 16cm. Überlaufkante: Breite 12cm, Höhe 4cm Beckentiefe: 80cm bis 1,20m. Diverse Sitzmöglichkeiten am Beckenrand.	

Großes Schwimmbecken

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	93 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	110 cm
Höchster Kraftaufwand:	1 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	3 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	200 cm
Kommentar Beckentiefe: 1,30m bis 3,80m Einstieg über Leiter oder über eine Treppe mit 7 Stufen bei einer Beckentiefe von 1,20m-1,35m. Geländer beitseitig. Breite Stufen: 133cm, Tiefe 33cm, Höhe 15cm. Rutschhemmender Stufenbelag. Überlaufkante: Breite 12cm, Höhe 4cm.	
	

Rampe

Rampe	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm
maximale Steigung:	4,2 %
Länge gesamt:	22 m
Länge längstes Teilstück:	22 m
Handlauf:	nein
hochgezogene Kanten:	teilweise
Treppe alternativ:	ja

Weg zum Kiosk

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Weg zum Nicht-Schwimmerbecken/Spaßbecken

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Weg zum Nicht-Schwimmerbecken/Spaßbecken

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Weg zu den Schwimmbecken

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Weg zur Umkleide/zum WC

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm