



i Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Laser Sky Bremen

Adresse:
Plantage 5

ausgewiesene Behindertenparkplätze ca. 40 Meter vom Eingang

Nächste Haltestelle: Theodor-Heuss-Allee

Linie(n): 25

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg .

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt versetzt.

Die Einrichtung ist etwa 250 Meter entfernt.

♿ Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl


Die Eingangstür ist mit einem Kraftaufwand von 6 kp sehr schwergängig.

Weg von Haltestelle: Theodor-Heuss-Allee

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	25
In Richtung:	Alle Richtungen
Es muss eine Fahrbahn überquert werden. Der barrierefreie Weg führt über die Parkplatzeinfahrt in der Findorffstraße.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

Eingang

Eingang	
maximale Steigung über 2m:	2 %
Breite der Tür:	93 cm
Höhe der Türschwelle:	3 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	85 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	6 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	182 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	offen
Höhe Klingel / Bedienelemente:	113 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen
Kommentar Flügeltür ist erweiterbar auf 160cm Breite Bei dem Türgriff handelt es sich um eine senkrechte Stange	
	

Briefingraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	82 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	2 %
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	3 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	182 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür :	82 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	107 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	133 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Durchgangsbreite (engste Breite im Raum):	200 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	25
Rollstuhlplätze:	10
Tiefe Rollstuhlplätze:	150 cm
daneben Platz für Begleitperson:	ja

Umkleideraum (exemplarisch)

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	93 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	2 %
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	3 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	182 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür :	81 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	103 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	137 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Durchgangsbreite (engste Breite im Raum):	200 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	4
Rollstuhlplätze:	2
Tiefe Rollstuhlplätze:	100 cm
daneben Platz für Begleitperson:	ja
Kommentar Waschbecken vorhanden: Höhe der Oberkante: 83cm Unterfahrbarkeit: 20cm Spiegel auf Sitzhöhe Armatur: Drehknopf	

Aufenthaltsraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	93 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	2 %
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	3 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	182 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Gastraum	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Gesamtzahl der Plätze:	50
Rollstuhlplätze:	5
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	15
Tischanordnung variabel:	teilweise

Anmeldung/ Theke

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	93 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	2 %
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	3 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	182 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Theke	
Höhe der Theke:	94 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Sitzgelegenheit:	1
Höhe der Informationsangebote:	94 cm

WC

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	93 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	2 %
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	3 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	182 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	90 cm
Höhe Türgriff:	79 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	2 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	128 cm

Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	165 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	nein

Raum	
Raumgröße:	2 x 3 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	165 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	11 cm
Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner):	106 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	60 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	98 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	195 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	200 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	42 cm
Höhe Toilettenabzug:	99 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	165 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	93 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	21 cm
Armatur:	Knopf
Spiegel in Sitzhöhe:	<input checked="" type="checkbox"/>
Kommentar Die Tür ist eine Schiebetür	



Spielbereich

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Zwischentür
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	82 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	2 %
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	3 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	133 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	120 cm
Kommentar	
<p>Der Spielbereich ist ebenerdig bis auf wenige Bereiche, die über eine Rampe zu erreichen sind: Schwelle: 2cm Steigung: ca. 20% Länge der Rampe: 200cm Es ist nicht zwingend notwendig diese Bereiche zu nutzen, um einen uneingeschränkten Spielablauf zu haben. Es gibt zusätzliche einen 10m² großen Bereich (Hangar), der nur über eine Stufe zu erreichen ist (18cm hoch)</p>	

Westenraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	82 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	2 %
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	3 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	133 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	200 cm

Weg zum Westenraum

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	83 cm
Höhe Türgriff:	107 cm

Weg zum Briefingraum

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	82 cm

Weg zu den Umkleideräumen und WC

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	94 cm

Weg zur Anmeldung/Theke, Aufenthaltsraum

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Eingang Spielbereich

Zwischentür	
Breite der Tür:	145 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	158 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Türöffnung:	halbautomatisch
Kommentar Die Tür ist eine Schiebetür Höhe der Bedienelemente: 104cm	

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Weg von Haltestelle: Theodor-Heuss-Allee

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	25
In Richtung:	Weidedamm-Süd
Gehen Sie bis zur inneren Leitlinie und wenden Sie sich nach rechts. Folgen Sie dem Gehweg geradeaus bis zur Ampel mit akustischem Signal.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	25
In Richtung:	Osterholz
Überqueren Sie einen ungesicherten Radweg und wenden Sie sich dann nach links.	

Folgen Sie dem Gehweg etwa 100m über eine hochgepflasterte Straße bis zu einer Einfahrt. Biegen Sie nach rechts ein und gehen Sie geradeaus bis zu einer Häuserwand. Folgen Sie der Häuserwand rechter Hand um eine Gebäudeecke herum und gehen Sie dann weiter bis zum ersten Eingang.

Vor dem Gebäude liegt ein großer Parkplatz.

Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Weg von Haltestelle: Theodor-Heuss-Allee

Das Gebäude liegt hinter einem Parkplatz. Es ist weiß und flach.