



i Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Polizeirevier Horn

Adresse:

Lilienthaler Heerstrasse 259
28357 Bremen

Es befindet sich eine Klingel auf der rechten Seite des Eingangs. Betätigt man diese, wird die Tür von innen automatisch geöffnet.

Nächste Haltestelle: Peter-Henlein-Straße

Linie(n): 4

Die Haltestelle befindet sich in Mittellage.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt versetzt.

Die Einrichtung ist etwa 100 Meter entfernt.

♿ Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Diese Polizeistation ist "schwer zugänglich" aufgrund der langen Rampe (19m) von 7,5%, die Räume an sich (wenn die Rampe überwunden wurde) sind eingeschränkt nutzbar.

Weg von Haltestelle: Peter-Henlein-Straße

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	4
In Richtung:	Arsten
Das Polizeirevier befindet sich in Fahrtrichtung auf der linken Straßenseite. Sie müssen eine Fahrbahn überqueren.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	4
In Richtung:	Lilienthal
Das Polizeirevier befindet sich entgegen der Fahrtrichtung auf der linken Straßenseite. Es muss eine Fahrbahn überquert werden.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja
Maximale Längsneigung > 6 %:	6,5 %
Maximale Längsneigung > 6 %, über welche Strecke?:	10 m
Maximale Querneigung > 2,5 %:	3,0 %
Maximale Querneigung > 2,5 %, über welche Strecke?:	3 m

Eingang

Eingang	
maximale Steigung über 2m:	7,5 %
Breite der Tür:	120 cm
Höhe der Türschwelle:	0,5 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	Klingel
Höhe Klingel / Bedienelemente:	102 cm
Art der Türöffnung:	halbautomatisch
Türöffnung:	Schiebetür
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe

Empfang

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe, Zwischentür
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	94 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	7,5 %
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Theke	
Höhe der Theke:	120 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Höhe der Informationsangebote:	120 cm

WC

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe, Zwischentür
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	94 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	7,5 %
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türgriff:	105 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	5 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	182 cm

Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	155 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	2,5 x 3 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	110 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	34 cm
Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner):	112 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	83 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	130 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	182 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	155 cm
Griffe links:	teilweise
Griffe rechts:	teilweise
Höhe WC-Sitz:	53 cm
Höhe Toilettenabzug:	110 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	155 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	182 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	80 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	12,5 cm
Armatur:	Hebel

Schreibraum links

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe, Zwischentür
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	94 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	7,5 %
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	101 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	107 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	3 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	157 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	2 x 2,5 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	157 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	157 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	2
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	1
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tiefe der Bewegungsfläche am Tisch:	157 cm
Tischordnung variabel:	teilweise

Schreibraum rechts

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe, Zwischentür
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	94 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	7,5 %
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	101 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	107 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	3 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	115 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	2 x 2,5 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	115 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	115 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	2
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	1
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tiefe der Bewegungsfläche am Tisch:	115 cm
Tischordnung variabel:	nein

Warteraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe, Zwischentür
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	94 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	7,5 %
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Höchster Kraftaufwand:	2 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	94 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	107 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	2 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	170 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen

Raum	
Raumgröße:	3 x 3 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	200 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	4
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	1
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	teilweise

Rampe zum Eingang

Rampe	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm
maximale Steigung:	7,5 %
Länge gesamt:	19 m
Treppe alternativ:	nein

Weg zum WC

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Weg zum Schreibraum

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	101 cm

Weg zum Warteraum

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	94 cm
Höhe Türgriff:	107 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	2 kp

Weg zur Zwischentür

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Zwischentür

Zwischentür	
Breite der Tür:	94 cm
Höhe der Türschwelle:	2,5 cm
Höhe Türgriff:	107 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Türöffnung:	halbautomatisch
Art der Türöffnung:	außen
Kommentar Auf der linken Seite ist eine Klingel auf der Höhe von 150 cm.	

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Der Klingelknopf am Eingang befindet sich auf der rechten Seite. Es gibt dort zwei vertikale Reihen mit Klingelknöpfen. Der betreffende Knopf befindet sich in der linken Reihe in der Mitte. Er ist allerdings nur schwer ertastbar.

Weg von Haltestelle: Peter-Henlein-Straße

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	4
In Richtung:	Lilienthal
Folgen Sie dem Leitsystem in Fahrtrichtung bis zur Ampel mit akustischem Signal und wenden Sie sich nach rechts.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	4
In Richtung:	Arsten
Folgen Sie dem Leitsystem in Fahrtrichtung bis zur Ampel mit akustischem Signal und überqueren Sie die Straßenbahnschienen nach links bis zur nächsten Ampel mit akustischem Signal.	

Überqueren Sie die Fahrbahn und gehen Sie bis zur inneren Leitlinie. Wenden Sie sich dann nach rechts. Folgen Sie der inneren Leitlinie linker Hand bis zur zweiten großen Einfahrt und biegen Sie in diese ein. Gehen Sie geradeaus bis zur Häuserkante. Folgen Sie dieser rechter Hand um eine Gebäudeecke herum bis zum Eingang.
Orangenes Gebäude hinter einem Parkplatz.

Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Weg von Haltestelle: Peter-Henlein-Straße

Das Gebäude ist groß und orange.