



i Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Nachbarschaftshaus Marßel

Adresse:

Helsingborger Straße 36
28719 Bremen

Nächste Haltestelle: Marßel

Linie(n): 93, 94

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg / in Mittellage .

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel .

Die Einrichtung ist etwa 50 Meter entfernt.

♿ Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Die Eingangstür ist mit einem Kraftaufwand von 10kp sehr schwergängig. Die Tür zum Café öffnet mit 4kp.

Vor dem Eingang befindet sich Kopfsteinpflaster.

Die obere Etage des Nachbarschaftshauses (Beratungsstelle / Gruppenraum) ist nur über eine Wendeltreppe mit 18 Stufen (Stufenhöhe: 22cm, Stufentiefe: 24cm, mit Handlauf) zu erreichen.

Die Türen im OG sind 80cm breit und haben einen Kraftaufwand von 4kp auf. Danach gelangt man zu einem Gruppenraum, einer Spielecke, zu Beratungsräumen sowie zu dem Büro des Quartierskoordinators.

Weg von Haltestelle: Marßel

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

Eingang

Eingang	
Breite der Tür:	92 cm
Höhe der Türschwelle:	2 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	10 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	120 cm
Schließanlage:	Klingel
Höhe Klingel / Bedienelemente:	115 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen
Kommentar Mitarbeiter/innen des Café's helfen in der Regel, die Tür zu öffnen. Im Sommer steht auch die Tür an der Terasse offen.	

Café/Nachbarschaftstreff

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Zwischentür
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	92 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Höchster Kraftaufwand:	10 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	120 cm

Gastraum	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	122 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Gesamtzahl der Plätze:	38
Rollstuhlplätze:	3
Tischanordnung variabel:	teilweise

WC

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Zwischentür
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	92 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Höchster Kraftaufwand:	10 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	120 cm

Tür	
Breite der Tür:	94 cm
Höhe Türgriff:	107 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	122 cm

Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	95 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	3x2 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	95 cm
Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner):	100 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	45 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	83 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	180 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	200 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	48 cm
Höhe Toilettenabzug:	110 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	95 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	90 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	24 cm
Armatur:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe:	☑

Weg zum WC

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	100 cm

Weg ins Café/zum Nachbarschaftstreff

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	116 cm

Zwischentür zum Café/Nachbarschaftstreff

Zwischentür	
Breite der Tür:	93 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4 kp
Höhe Türgriff:	107 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	160 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Türöffnung:	manuell
Art der Türöffnung:	außen

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Weg von Haltestelle: Marßel

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	93
In Richtung:	Marßel
Folgen Sie dem Bahnsteig bis zur Absenkung. Drehen Sie sich 90 Grad nach rechts.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	94
In Richtung:	Marßel
Folgen Sie der Bordsteinkante entgegen der Fahrtrichtung bis zur Absenkung. Drehen Sie sich 90 Grad nach rechts und überqueren Sie die Fahrbahn.	

Überqueren Sie zwei Fahrbahnen mit Mittelinsel und überqueren Sie den ungesicherten Fahrradweg. Drehen Sie sich 90 Grad nach rechts und überqueren Sie eine Fahrbahn mit Nullabsenkung und zwei ungesicherte Fahrradwegen. Gehen Sie bis zur Graskante und folgen Sie dieser linker Hand. Biegen Sie in die erste Unterbrechung ein. Das Nachbarschaftshaus befindet sich auf der rechten Seite.

Weißes Gebäude.

Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Weg von Haltestelle: Marßel

Der Eingang liegt an der Ecke. Weißes Haus.

