



i Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Stiftung Haus Kränholm - Scheune

Adresse:

Auf dem hohen Ufer 35
28759 Bremen

Der Weg vom Parkplatz zum Eingang ist 200m lang, ebenerdig und besteht aus Schotter, Kopfsteinpflaster und Asphalt.

Im Windfang befindet sich die Tür zum WC und eine Garderobe

Nächste Haltestelle: AmKapellenberg

Linie(n): 94, 95

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 190 Meter entfernt.

♿ Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Höhe der Garderobe: 159cm

Weg von Haltestelle: Am Kapellenberg

Weg von Haltestelle	
Querneigung des Bahn-/Bussteigs an Einstiegsfeld > 2,5 %:	4,5 %
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

Eingang Scheune

Eingang	
maximale Steigung über 2m:	1,05 %
Breite der Tür:	87 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	108 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	5 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	offen
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen
Windfang:	☑
Breite Windfang:	200 cm
Tiefe Windfang:	200 cm
Wegführung:	gerade
In den Windfang öffnende Türen:	Ja
Kommentar Die Eingangstür ist mit einem Kraftaufwand von 5 kp für RohlstuhlfahrerInnen nur schwer alleine zu öffnen. Es ist eine Flügeltür, die leicht zu öffnen ist und dann 171cm breit ist.	
	

WC

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	87 cm

Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	1,05 %
Höchster Türgriff / Schalter:	108 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	94 cm
Höhe Türgriff:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	154 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	187 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	Ja

Raum	
Raumgröße:	2x2,5 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	99 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	14 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	102 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	83 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	187 cm
Griffe links:	Ja
Griffe rechts:	Ja
Höhe WC-Sitz:	46 cm
Höhe Toilettenabzug:	98 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	187 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	154 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	87 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	34 cm
Armatur:	Hebel

Spiegel in Sitzhöhe:



Scheune / Veranstaltungsraum

Infos zur Zugänglichkeit

Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	87 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	1,05 %
Höchster Türgriff / Schalter:	108 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür

Breite der Tür:	96 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	80 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen

Kommentar

Die Tür ist eine Flügeltür und kann auf 189cm erweitert werden. Sie ist mit einem Kraftaufwand von 4 kp für RollstuhlfahrerInnen nur schwer alleine zu öffnen.

Raum

Raumgröße:	13 x 18 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	150 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	200
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	100
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein

Tischordnung variabel:	Ja
Kommentar Die Durchgangsbreite sowie die Platzanzahl ist je nach Veranstaltung variabel.	

Weg zum WC

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	150 cm

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Blindenführhunde sind willkommen

Weg von Haltestelle: Am Kapellenberg

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	94, 95
In Richtung:	Maßel, Gröpelingen
Drehen Sie sich um 180 Grad und überqueren Sie die vor Ihnen liegende Straße und den ungesicherten Fahrradweg bis zur inneren Leitlinie und drehen Sie sich um 90 Grad nach rechts.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	94, 95
In Richtung:	Schwanewede, Bockhorn

Folgen Sie der inneren Leitlinie linker Hand und biegen Sie bei der dritten Unterbrechung links in die Straße ein. Wechseln Sie die Straßenseite und drehen Sie sich um 90 Grad nach links. Folgen Sie der inneren Leitlinie rechter Hand und biegen Sie in die dritte Unterbrechung rechts ein. Folgen Sie den Weg aus Pflastersteinen bis zu einem Weg aus glatter Oberfläche. Drehen Sie sich um 90 Grad nach links und folgen Sie dem Weg um ein kleines Gebäude rechts von Ihnen herum. Die Scheune liegt nach wenigen Metern auf der linken Seite. Der Eingang ist in der Mitte vom Gebäude.

Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Weg von Haltestelle: Am Kapellenberg

Vor dem Eingang sind Regenschirme.