BREMEN BARRIEREFREI

Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

KWADRAT

Adresse:
Wilhelm-Kaisen-Brücke 4
28199 Bremen

Parkplätze gibt es hinter dem Haus. Dort ist die Adresse: Franziuseck 11. Von dort gelangt man über eine Rampe sowie einen Hintereingang mit halbautomatischer Tür ins Gebäude. Beide Hindernisse wurden erhoben.

Nächste Haltestelle: Wilhelm-Kaisen-Brücke

Linie(n): 4, 6, 8, 24

Die Haltestelle befindet sich in Mittellage.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 100 Meter entfernt.

Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Hier wurde der Haupteingang auf der Wilhelm-Kaisenbrücke erhoben.

Die Türen zu den Seminarräumen sind mit einem Kraftaufwand von 5kp schwergängig.

Weg von Haltestelle: Wilhelm-Kaisen-Brücke

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	4, 6, 8, 24
In Richtung:	Universität, Lilienthal, Kuhlenkampfallee, Neue-Vahr Nord
Die Einrichtung befindet sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	4, 6, 8, 24
In Richtung:	Flughafen, Arsten, Huchting, Rablinghausen
Die Einrichtung befindet sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja
Maximale Querneigung > 2,5 %:	3 %
Maximale Querneigung > 2,5 %, über welche Strecke?:	8 m

Eingang

Eingang	
Breite der Tür:	152 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	offen
Höhe Klingel / Bedienelemente:	119 cm
Art der Türöffnung:	automatisch
Türöffnung:	Schiebetür
Windfang:	✓
Breite Windfang:	200 cm
Tiefe Windfang:	200 cm
Wegführung:	gerade
In den Windfang öffnende Türen:	nein

WC im Erdgeschoss

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	152 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	97 cm
Höhe Türgriff:	90 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	147 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	140 cm
Art der Türöffnung:	halbautomatisch
Tür von außen zu öffnen:	ja weil seitlich

Raum	
Raumgröße:	2x2 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	140 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner):	86 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	83 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	98 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	147 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	160 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	50 cm
Höhe Toilettenabzug:	107 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	140 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	147 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	82 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	28 cm

Armatur:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe:	✓

IT Schulungsraum, 2.Obergeschoss

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug zu den Seminarräumen im 2. OG
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	100 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	178 cm

Tür	
Breite der Tür:	83 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	5 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	108 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	178 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen

Raum	
Raumgröße:	8 x 12 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	178 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	105 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	12
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	12
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	nein
Höhe der Bedienungselemente:	120 cm

Gruppenraum, 2.Obergeschoss

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug zu den Seminarräumen im 2. OG
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	100 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	178 cm

Tür	
Breite der Tür:	83 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	5 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	108 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen

Raum	
Raumgröße:	9 x 7 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	127 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	12
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	10
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	ja
Höhe der Bedienungselemente:	116 cm

Schulungsraum 1, 2.Obergeschoss

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug zu den Seminarräumen im 2. OG
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	100 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	178 cm

Tür	
Breite der Tür:	84 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	5 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	146 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen

Raum	
Raumgröße:	6 x 12 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	126 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	16
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	ja
Höhe der Bedienungselemente:	116 cm
Kommentar Dieser Raum ist schwer nutzbar, weil keine Plätze für RollstuhlfahrerInnen zur Verfügung stehen.	

Schulungsraum 4, 2.Obergeschoss

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug zu den Seminarräumen im 2. OG
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	100 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	178 cm

Tür	
Breite der Tür:	83 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	5 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	146 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	140 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen

Raum	
Raumgröße:	6 x 12 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	190 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	140 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	25
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	8
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	ja
Höhe der Bedienungselemente:	116 cm

Seminarraum "Kogge", Erdgeschoss

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	152 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	80 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	5 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen

Raum	
Raumgröße:	7 x 27 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	200 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	20
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	15
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	ja
Höhe der Bedienungselemente:	120 cm
Kommentar Dieser Seminarraum kann mit dem Raum "Hanse" verbunden werden. Dann sind es insgesamt 90 Plätze.	

Foyer "Lichthofhalle"

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	152 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	200 cm
Kommentar Wird auch für Veranstaltungen genutzt und kann je nach Bedarf bestuhlt werden.	

Rampe auf dem Weg zu den Parkplätzen

Rampe	
minimale Durchgangsbreite:	128 cm
maximale Steigung:	6,8 %
Nebeneingang:	✓
Länge gesamt:	13 m
Länge längstes Teilstück:	13 m
Handlauf:	nein
hochgezogene Kanten:	ja
Treppe alternativ:	nein

Weg zum Parkplatz

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Weg zu den Parkplätzen im UG

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Weg zu den Seminarräumen im 2. OG

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	146 cm

Weg zum Aufzug

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Weg zum WC

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Weg zum Seminarraum "Kogge"

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Weg zum Foyer "Lichthofhalle"

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Aufzug

Aufzug	
Breite der Aufzugstür:	100 cm
Breite Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	178 cm
max. Höhe Bedienelemente vor dem Aufzug:	86 cm
max. Höhe der Bedienungselemente in der Aufzugskabine:	90 cm
Breite der Aufzugskabine:	160 cm
Tiefe der Aufzugskabine:	150 cm
Alarmklingel im Aufzug:	✓
Wechselsprechanlage in der Aufzugskabine:	✓
Automatische Stockwerksansage:	✓
Handlauf Höhe:	88 cm
Kommentar Bedienelemente mit Brailleschrift.	

Ausgang zum Parkplatz

Zwischentür	
Breite der Tür:	94 cm
Höhe der Türschwelle:	2 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Türöffnung:	halbautomatisch
Art der Türöffnung:	außen
Kommentar Dieser Ausgang befindet sich im Untergeschoss. Hier kommt man mit dem Aufzug hin. Bedienelemente auf einer Höhe von 148cm.	

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Automatische Stockwerkansage und Brailleschrift im Aufzug.

Weg von Haltestelle: Wilhelm-Kaisen-Brücke

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	4, 6, 8, 24
In Richtung:	Universität, Lilienthal, Kuhlenkampfallee, Neue-Vahr Nord
Folgen Sie dem Leitsystem in Fahrtrichtung bis zur Ampel mit akustischem Signal und wenden Sie sich 90 Grad nach rechts. Überqueren Sie die Fahrbahn und einen ungesicherten Radweg und gehen Sie bis zur Häuserecke geradeaus.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	4, 6, 8, 24
In Richtung:	Flughafen, Arsten, Huchting, Rablinghausen

Wenden Sie sich nach rechts und folgen Sie dem Weg bis zur ersten großen Einfahrt auf der linken Seite. Der Eingang der Einrichtung befindet sich nach wenigen Metern geradeaus.
Gebäude mit großem Glaseingang. Davor steht ein blauer Würfel.

Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Weg von Haltestelle: Wilhelm-Kaisen-Brücke

Das Gebäude ist rot. Davor steht ein großer, blauer Würfel.