



i Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Pfarrgemeinde Heilige Familie Sankt Birgitta (Gemeindehaus)

Adresse:

Göteborger Straße 38
28719 Bremen

Vor der Kirche ist ein ausgewiesener Behindertenparkplatz. Bis zur Kirche sind es circa 10 Meter.

Nächste Haltestelle: Marßel

Linie(n): Bus 93, Bus 94

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 260 Meter entfernt.

♿ Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Auf dem Weg zum Eingang befindet sich eine Steigung von 4,7%.

Die Eingangstür und die Tür des Nebeneinganges sind mit einem Kraftaufwand von 4 kp sehr schwergängig.

Aufgrund einer Schwelle von 4 cm beim Haupteingang sind die dahinter liegenden Räume als eingeschränkt barrierefrei gekennzeichnet. Unabhängig vom Eingang sind die Räume barrierefrei bzw. weitgehend barrierefrei nutzbar.

Im ersten Obergeschoss des Gemeindehaus befindet sich ein Billiardraum, ein Bastelraum, ein Kinderraum und ein Jugendraum. Diese Räume sind nur durch eine Treppe mit 18 Stufen zu erreichen. Der Aufbau des ersten Obergeschosses ähnelt dem des Erdgeschoss.

Der ebenfalls erhobene Nebeneingang ist unter der Woche geöffnet. Am Wochenende und bei Veranstaltungen steht der Haupteingang zur Verfügung.

Weg von Haltestelle: Marßel

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	93, 94
In Richtung:	Marßel
Am Busende die Straße an Nullabsenkung queren.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	teilweise

Eingang Gemeindehaus

Eingang	
maximale Steigung über 2m:	3,5 %
Breite der Tür:	95 cm
Höhe der Türschwelle:	4 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	85 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	offen
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen
Kommentar Es handelt sich um eine Flügeltür. Vor dem Eingang liegt eine Gummimatte auf dem Boden.	
	

Nebeneingang

Eingang	
maximale Steigung über 2m:	2,6 %
Breite der Tür:	92 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	85 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	offen
Höhe Klingel / Bedienelemente:	130 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen
Kommentar In der Woche ist dieser Eingang offen.	
	

Küche

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	95 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	3,5 %
Höchster Türgriff / Schalter:	106 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	4 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür :	94 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	8 kp
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	165 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	182 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen
Kommentar Die Tür ist mit einem Kraftaufwand von 8 kp sehr schwergängig.	

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Durchgangsbreite (engste Breite im Raum):	141 cm
Kommentar In der Küche sind keine Tische vorhanden. Die Arbeitsfläche ist 92 cm hoch.	

WC

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	95 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	3,5 %

Höchster Türgriff / Schalter:	106 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	4 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türgriff:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	185 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	116 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	2,5 x 2 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	116 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner):	107 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	85 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	114 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	52 cm
Höhe Toilettenabzug:	107 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	116 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	87 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	43 cm
Armatur:	Hebel

Spiegel in Sitzhöhe:



Kommentar

Vom Nebeneingang aus ist die geringste Durchgangsbreite bis zum WC 150 cm.



Unterrichtsraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	95 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	3,5 %
Höchster Türgriff / Schalter:	106 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	4 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	94 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	140 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	5,5 x 9 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	200 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	25
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	5
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	teilweise
Höhe der Bedienungselemente:	106 cm
Kommentar Im Raum sind mehrere Musikinstrumente unter anderem ein Keyboard	

Seminarraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	95 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	3,5 %
Höchster Türgriff / Schalter:	106 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	4 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	94 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	107 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	6 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	180 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	145 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen
Kommentar Die Tür ist mit einem Kraftaufwand von 6 kp sehr schwergängig.	

Raum	
Raumgröße:	5 x 6 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	145 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	145 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	12
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	2
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	teilweise

Gemeindesaal

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	95 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	3,5 %
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	4 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	74 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	108 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen
Kommentar	Es handelt sich um eine Flügeltür.

Raum	
Raumgröße:	14 x 8 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	135 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	60
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	10
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	ja
Höhe der Bedienungselemente:	106 cm

Foyer

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	95 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	3,5 %
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	4 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Raum	
Raumgröße:	6,5 x 7 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	200 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	20
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	8
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tiefe der Bewegungsfläche am Tisch:	200 cm
Tischordnung variabel:	ja
Höhe der Bedienungselemente:	107 cm
Kommentar Die Bistrotische haben eine Höhe von 70 cm. Es gibt weitere Stehtische im Foyer.	

Weg zum WC

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	103 cm
Höhe Türgriff:	106 cm

Weg zum Seminarraum, Unterrichtsraum und zur Küche

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	103 cm
Höhe Türgriff:	106 cm

Weg zum Gemeindesaal

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Blindenführhunde sind willkommen.

Weg von Haltestelle: Marßel

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	93
In Richtung:	Marßel
Gehen Sie entgegen der Fahrtrichtung entlang des Bordsteines bis zur Nullabsenkung. Dort 90 Grad nach rechts drehen und die Busfahrbahn queren. Dann die Straße queren. Die Busfahrbahn ist mit kleineren Pflastersteinen gepflastert, die Straße ist asphaltiert.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	94
In Richtung:	Marßel
Gehen Sie entgegen der Fahrtrichtung entlang des Bordsteines bis zur Nullabsenkung. Dort 90 Grad nach rechts drehen und die zwei Busfahrbahnen sowie die Mittelinsel queren. Dann die Straße queren. Die Mittelinsel ist mit großen Pflastersteinen gepflastert, die Busfahrbahnen mit kleineren. Die Straße ist asphaltiert.	

Folgen Sie dem Gehweg bis er eine Kurve macht. Auf dem Weg zur Kurve sind auf der linken Seite insgesamt 6 Einmündungen. Gehen Sie um die Kurve. Nach der Kurve ist auf der rechten Seite des Gehweges eine kleine Einmündung, die zur Straße führt. An dieser überqueren Sie die Straße und stehen direkt vor der Einfahrt zu Kirche und Gemeindehaus. Gehen Sie die Einfahrt mit einer kleinen Steigung hinauf.