BREMEN BARRIEREFREI

Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

El Mundo

Adresse:
Konsul-Smidt-Straße 10a
28217 Bremen

Ausgewiesene Behindertenparkplätze sind vor der Tür (3 Stück)

Nächste Haltestelle: Schuppen1

Linie(n): 28 (Bus)

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 60 Meter entfernt.

Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

- Rampe zum Eingang hat eine Steigung von 7,2% auf einer Länge von 14m, deshalb sind alle Ziele "schwer nutzbar". Wenn diese Rampe überwunden wurde, sind die Räume einigermaßen barrierefrei.

- Die Eingangstür ist mit einem Kraftaufwand von 10kp sehr schwergängig.

- Ebenfalls sind die Türen zum Raucherraum mit 6kp und zu den WC`s mit 4kp sehr schwergängig.

Eingang

Eingang	
maximale Steigung über 2m:	7,2 %
Breite der Tür:	97 cm
Höhe der Türschwelle:	2,5 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	10 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	offen
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen
Windfang:	✓
Breite Windfang:	200 cm
Tiefe Windfang:	200 cm
Wegführung:	gerade
In den Windfang öffnende Türen:	ja
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe
Kommentar Flügeltür: 195cm. Die Tür des Windfangs steht immer offen.	

Terrasse

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe, Tür zur Terrasse
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	97 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	7,2 %
Höchster Türgriff / Schalter:	106 cm
Höchster Kraftaufwand:	10 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Gastraum	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	134 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Gesamtzahl der Plätze:	100
Rollstuhlplätze:	30
Tischanordnung variabel:	teilweise

Raucherraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe, Zwischentür
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	92 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	7,2 %
Höchster Türgriff / Schalter:	106 cm
Höchster Kraftaufwand:	10 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Gastraum	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	151 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Gesamtzahl der Plätze:	25
Rollstuhlplätze:	8
Tischanordnung variabel:	teilweise

Gastraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	97 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	7,2 %
Höchster Türgriff / Schalter:	106 cm
Höchster Kraftaufwand:	10 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Gastraum	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	123 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Gesamtzahl der Plätze:	285
Rollstuhlplätze:	70
Tischanordnung variabel:	teilweise

WC

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe, Tür zu den WC`s
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	97 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	7,2 %
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Höchster Kraftaufwand:	10 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	176 cm

Tür	
Breite der Tür:	89,5 cm
Höhe Türgriff:	92 cm

Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	176 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	167 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	2x2 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	149 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	97 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	71 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	100 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	167 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	149 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	42 cm
Höhe Toilettenabzug:	103 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	149 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	167 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	73 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	4 cm
Armatur:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe:	✓

Rampe

Rampe	
minimale Durchgangsbreite:	158 cm
maximale Steigung:	7,2 %
Länge gesamt:	30 m
Länge längstes Teilstück:	14 m
Handlauf:	ja
hochgezogene Kanten:	ja
Treppe alternativ:	ja
Kommentar Die Treppe hat 6 Stufen. Belag: Pflastersteine.	

Weg zum Raucherraum

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	161 cm

Weg zum WC

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Weg zur Terrasse

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Weg zum Gastraum

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Weg zum Eingang

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Tür zu den WC`s

Zwischentür	
Breite der Tür:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4 kp
Höhe Türgriff:	107 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	176 cm
Türöffnung:	manuell
Art der Türöffnung:	außen

Tür zur Terrasse

Zwischentür	
Breite der Tür:	198 cm
Höhe der Türschwelle:	5 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm

Tür zum Raucherraum

Zwischentür	
Breite der Tür:	92 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	6 kp
Höhe Türgriff:	85 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Türöffnung:	manuell
Art der Türöffnung:	innen
Kommentar Flügeltür: 183cm breit.	

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Blindenführhunde sind willkommen.

Weg von Haltestelle: Schuppen 1

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	28
In Richtung:	Überseestadt
Folgen Sie dem Leitsystem an den Gehweg und gehen Sie entgegen der Fahrtrichtung. Passieren Sie nach ungefähr 10 m die Straße. Die Querung hat eine ungesicherte Bordsteinabsenkung auf Null. Gegenüber der Querungsstelle biegt die Zielstraße ein, der Sie bis zu einer niedrigen Mauer nach ca. 50 m folgen.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	28
In Richtung:	Universität

Umrunden Sie die Mauer auf der linken Seite. Dahinter befindet sich Kopfsteinpflaster und Sie stehen vor dem El Mundo. Vor dem Eingang befindet sich eine Treppe mit 6 Treppenstufen.