



i Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Theatergarten

Adresse:

28195 Bremen

Es befinden sich zwei ausgewiesene Behindertenparkplätze in 400m Entfernung bei der Polizeistation "Am Wall".

Der Theatergarten befindet sich in den Wallanlagen, also zwischen der Straße "Am Wall" und dem Stadtgraben. Er liegt am "Bürgermeisterin-Mevissen-Weg" und ist auf der Höhe der Straße "Am Wall". Er ist von der Haltestelle "Schüsselkorb" oder vom Domshof barrierefrei zu erreichen. Es muss eine Kreuzung mit Ampelanlage überquert werden sowie der öffentliche Aufzug an der Bischofsnadel genutzt werden. Der Aufzug hat eine Türbreite von 90cm und eine Tiefe von 150cm.


Es befindet sich ein Container mit einem Rolli-WC außerhalb des Theatergartens an der Straße "Am Wall".

♿ Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Es stehen zwei Rollstuhlplätze zur Verfügung. Weitere können bei Bedarf hinzukommen.

Der Theatergarten ist stufenförmig aufgebaut. Nach dem Eingang führt ein Weg mit Steigung zu den einzelnen Ebenen. Die Rollstuhlplätze befinden sich auf Ebene 3 und 4. Der Weg zu Ebene 3 weist eine Steigung von maximal 7% über eine Länge von 8m auf. Der Weg zu Ebene 4 hat eine Steigung von maximal 6% auf einer Länge von 4m. Ebene 5 ist ohne eine weitere Steigung zu erreichen. Auch hier sind Rollstuhlplätze möglich.

Eingang

Eingang	
maximale Steigung über 2m:	5 %
Breite der Tür:	220 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	offen
Kommentar Die Steigung befindet sich auf dem Weg zum Eingang (keine Rampe).	
	

WC (Container an der Straße "Am Wall")

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	220 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	5 %
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	95 cm
Höhe Türgriff:	120 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	100 cm

Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	150 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach außen
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	1,80x2,40 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	100 cm
Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner):	105 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	86 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	100 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	150 cm
Griffe links:	klappbar
Griffe rechts:	klappbar
Höhe WC-Sitz:	51 cm
Höhe Toilettenabzug:	110 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	100 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	150 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	82 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	30 cm
Armatur:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe:	<input checked="" type="checkbox"/>
Kommentar	
Rampe vor dem WC mit 12% Steigung über 100cm.	

Ebene 3

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	220 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	7 %
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Raum	
Raumgröße:	20x60 m
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	100 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	100
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Raum nur mit Stühlen, Stühle verstellbar:	<input checked="" type="checkbox"/>
Kommentar Zum Zeitpunkt der Erhebung war die Bestuhlung noch nicht vorhanden, weshalb nur eingeschränkt Aussagen zu den Rollstuhlplätzen gemacht werden konnten.	

Ebene 4


Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	220 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	6 %
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Raum	
Raumgröße:	20 x 60 m
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	100 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	100
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Raum nur mit Stühlen, Stühle verstellbar:	<input checked="" type="checkbox"/>
Kommentar Zum Zeitpunkt der Erhebung war die Bestuhlung noch nicht vorhanden, weshalb nur eingeschränkt Aussagen zu den Rollstuhlplätzen gemacht werden konnten.	

Weg zu Ebene 3

Weg	
maximale Steigung über 2m Länge:	7 %
Kommentar Steigung über eine Länge von 8m.	

Weg zu Ebene 4

Weg	
maximale Steigung über 2m Länge:	6 %
Kommentar Steigung über eine Länge von 4m.	
	

Infos für hörbeeinträchtigte Menschen

Im Theatergarten ist der Verkehr der angrenzenden Straße zu hören. In den oberen Ebenen versperren teils Bäume und Sträucher die Sicht.

Ebene 4

Es gibt Säulen die den Blick versperren können:	<input checked="" type="checkbox"/>
---	-------------------------------------

Infos für gehörlose Menschen

In den oberen Ebenen versperren teils Bäume und Sträucher die Sicht.

Ebene 4

Es gibt Säulen die den Blick versperren können:	<input checked="" type="checkbox"/>
---	-------------------------------------