BREMEN BARRIEREFREI

Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

botanika - Bremens große Entdeckerwelt

Adresse:
Deliusweg 40
28359 Bremen

Es befinden sich 3 Behindertenparkplätze auf dem Parkplatz der Botanika im Deliusweg. Der Haupteingang ist von dort ca. 300m entfernt.

Taxen dürfen direkt bis zum Haupteingang vorfahren.

Der Weg vom Parkplatz zum Haupteingang ist ca. 300m lang und führt über einen schmalen gepflasterten Fußweg.

Das Entdeckerzentrum geht über mehrere Etagen. Das Erdgeschoss ist direkt vom Foyer zu erreichen. Um in die oberen Bereiche zu gelangen, müssen Wege mit Steigungen (1-4) zurückgelegt werden. Der zweite Zugang führt über die Galerie (hinterm Himalaya) in den oberen Teil des Entdeckerzentrums, von hier aus können Sie den Wegen mit Steigung nach unten folgen.

Im Entdeckerzentrum gibt es einen Aufzug. Dieser überbrückt den Weg mit Steigung 4 vom EG ins 1. OG bzw. umgekehrt. Alle Bereiche sind auch ohne Aufzug erreichbar.

An einigen Stellen in der botanika gibt es kleine Kanten und Unebenheiten. Dies liegt an den unterschiedlichen Steinarten.

Nächste Haltestelle: Rhododendronpark

Linie(n): 31

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 450 Meter entfernt.

Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Es gibt eine Tour ohne Treppen durch die botanika. Weitere Infos gibt es hier: https://digital.botanika-bremen.de/Tour-ohne-Treppen.html

Reisestationen, Tastmodelle und Orientierungspläne sind im Sitzen nutzbar und teilweise unterfahrbar.

Es gibt Leihrollstühle und Leihrollatoren

Folgende Türen sind durch einen hohen Kraftaufwand schwergängig:

- Eingang 6kp
- Zwischentür 4 zum Hofgarten 7kp
- Tür zum Mendehaus 4,5kp
- Zwischentür 5 zum Tropenhaus 5kp

Die Wege durch die Gewächshäuser von Borneo und Himalaya weisen Steigungen auf. Im unteren Bereich (auf dem Weg zum Mendehaus, dem Hofgarten und Tropenhaus) sind dies maximal 6 %, allerdings auf Strecken über 10 Meter. Hoch zur Galerie und dem Entdeckerzentrum sind die Wege steiler und unebener. Aufgrund der Steigungen sind viele Ziele in der Botanika als "schwer nutzbar" eingestuft.

Weg von Haltestelle: Rhododendronpark

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	31
In Richtung:	Nedderland, Borgfeld
Barrierefreie Info Die Botanika liegt im Rhododendronpark. Die Wege sind überwiegend unbefestigt.	
2. Linie	
3. Linie	

Hindernisse	
Sitzgelegenheiten auf dem Weg vorhanden:	✓
Querneigung des Bahn-/Bussteigs an Einstiegsfeld > 2,5 %:	3 %
Ist die Oberfläche leicht begeh-/befahrbar?:	nein

Eingang

Eingang	
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	6 kP (Kilopond)
Breite der Tür:	100 cm
Tür ist zweiflügelig:	✓
Beide Türflügel sind selbstständig im Sitzen zu öffnen:	nein
Breite erster Türflügel:	100 cm
Breite beide Türflügel:	298 cm
Höhe der Türschwelle:	2 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	offen
Art der Türöffnung:	manuell
Höhe Türgriff/ Türöffner:	85 cm
Türöffnung:	nach innen
Windfang:	✓
Breite Windfang:	200 cm
Tiefe Windfang:	200 cm
Wegführung:	gerade
In den Windfang öffnende Türen:	ja

Foyer

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	100 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Sonstiger Raum	
Raumgröße:	11x27 m × m
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	200 cm
Kommentar Es befinden sich Sitzgelegenheiten und Schließfächer in verschiedenen Höhen im Foyer.	

Kasse

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	100 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Theke	
Höhe der Theke:	114 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	180 cm
Sitzgelegenheit:	✓
Höhe der Informationsangebote:	114 cm

Shop

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	100 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Sonstiger Raum	
Raumgröße:	8x8 m × m
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	150 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	150 cm
Kommentar Höhe der Verkaufsgegenstände ab 85cm. Höhe der Kasse 114cm.	

Zwischentür 1 zum Einlass

Tür	
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	3 kp (Kilopond)
Breite der Tür:	116 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	150 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	nach außen
Höhe Türgriff oder Schalter:	85 cm
Türöffnung:	manuell
Kommentar Es befindet sich eine Lücke von 3cm an der Türschwelle	

Ticketleser exemplarisch

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Zwischentür 1
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	100 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	150 cm

Automat	
Breite Bewegungsfläche vor dem Automaten:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor dem Automaten:	200 cm
Höhe der Karteneingabe:	86 cm
Bildschirm ist im Sitzen einsehbar:	ja
Kommentar Es handelt sich um den Ticketleser mit dem die Türen automatischen öffnen. Hier wird das Ticket gescannt. Teilweise befinden sich Notfallknöpfe auf den Geräten. Die Geräte sind mit erhabener Schrift und Brailleschrift ausgestattet.	

Japanischer Garten

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Zwischentür 1
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	97 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	150 cm

Sonstiger Raum	
Raumgröße:	11x28 m × m
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Kommentar Zum Koiteich gelangt man über einen Holzsteg (Breite 100cm). Der Steg ist über eine Rampe mit 4% Steigung von zwei Seiten zugänglich. Sitzgelegenheiten sind vorhanden.	

Sonderausstellung

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Zwischentür 1
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	87 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	150 cm

Sonstiger Raum	
Raumgröße:	10x10 m × m
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	140 cm
Kommentar Es gibt Unebenheiten auf dem Weg zur Sonderausstellung	

Zwischentür 2 Borneo/Neuginea

Tür	
Breite der Tür:	120 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	nach innen
Türöffnung:	halbautomatisch
Kommentar Tür ist über den Ticketleser zu öffnen (Höhe 84cm)	

Zwischentür 3

Tür	
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	2 kp (Kilopond)
Breite der Tür:	120 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	nach außen
Höhe Türgriff oder Schalter:	107 cm
Türöffnung:	manuell
Kommentar Hinter der Tür sind schwere Taue angebracht durch die man durchgehen muss. Hinter der Tür ist eine Steigung von 3,7%.	

Weg mit Steigung Borneo

Rampe	
minimale Durchgangsbreite:	150 cm
maximale Steigung über 2m:	6 %
Länge gesamt:	22 m
Länge längstes Teilstück:	22 m
hochgezogene Kanten:	nein
Treppe alternativ:	nein
Kommentar Der letzte Meter hat eine Steigung von 8%	

Borneo

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Zwischentür 1, Zwischentür 2, Zwischentür 3, Weg mit Steigung Borneo
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	6 %
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	150 cm

Sonstiger Raum	
Raumgröße:	20x20 m × m
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	200 cm
Kommentar Links führt eine Treppe auf den Mount Kinabalu. Hier können Pflanzen in den Weg ranken. Um weiter Richtung Gebetsmühle / Himalaya zu kommen muss ein Bachlauf überquert werden (Wasserhöhe ca. 1cm). Davor und dahinter befinden sich Unebenheiten.	

Gebetsmühlenraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Zwischentür 1, Zwischentür 2, Zwischentür 3, Weg mit Steigung Borneo
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	6 %
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	150 cm

Sonstiger Raum	
Raumgröße:	3x4 m × m
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	200 cm
Kommentar Im Raum auf der linken Seite befindet sich eine große Gebetsmühle zum Drehen. Beide Zugänge sind mit Vorhängen aus Plastiklamellen versehen.	

Weg mit Steigung Himalaya nach Gebetsmühlenraum

Rampe	
minimale Durchgangsbreite:	150 cm
maximale Steigung über 2m:	5 %
Länge gesamt:	16 m
Länge längstes Teilstück:	16 m
Treppe alternativ:	nein

Weg mit Steigung Himalaya unten

Rampe	
minimale Durchgangsbreite:	150 cm
maximale Steigung über 2m:	10 %
Länge gesamt:	10 m
Länge längstes Teilstück:	10 m
Handlauf:	nein
hochgezogene Kanten:	nein
Treppe alternativ:	ja

Himalaya

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Zwischentür 1, Zwischentür 2, Zwischentür 3, Weg mit Steigung Borneo, Weg mit Steigung Himalaya nach Gebetsmühlenraum, Weg mit Steigung Himalaya unten
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	13 %
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	150 cm

Sonstiger Raum	
Raumgröße:	50x50 m × m
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Kommentar Der Weg zur Gebetsmauer ist ca. 1m breit.	

Weg mit Steigung Himalaya oben

Rampe	
minimale Durchgangsbreite:	150 cm
maximale Steigung über 2m:	15 %
Länge gesamt:	36 m
Länge längstes Teilstück:	20 m
Handlauf:	nein
Treppe alternativ:	nein
Kommentar Die Steigung schwankt stark. Letzter Meter mit 20% sehr steil, davor Stellen mit 5%. Unebene Oberfläche, großes Quergefälle mit 8% im unteren Bereich.	

Galerie

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Zwischentür 1, Zwischentür 2, Zwischentür 3, Weg mit Steigung Borneo, Weg mit Steigung nach Gebetsmühlenraum, Weg mit Steigung Himalaya unten, Weg mit Steigung Himalaya oben
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	15 %
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	150 cm

Sonstiger Raum	
Raumgröße:	50x4 m × m
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	200 cm
Kommentar Es gibt es Tastmodell (Schmetterlinge) auf der Galerie mit Brailleschrift. In der Galerie befindet sich ein Orientierungsplan mit Brailleschrift und erhabene Schrift.	

Weg mit Steigung 1 im Entdeckerzentrum

Rampe	
maximale Steigung über 2m:	4,5 %
Länge gesamt:	6 m
Länge längstes Teilstück:	6 m
Handlauf:	nein
hochgezogene Kanten:	nein
Treppe alternativ:	nein

Weg mit Steigung 2 im Entdeckerzentrum

Rampe	
maximale Steigung über 2m:	8,5 %
Länge gesamt:	13 m
Länge längstes Teilstück:	13 m
Handlauf:	nein
hochgezogene Kanten:	nein
Treppe alternativ:	nein

Weg mit Steigung 3 im Entdeckerzentrum

Rampe	
maximale Steigung über 2m:	8 %
Länge gesamt:	23 m
Länge längstes Teilstück:	23 m
Handlauf:	nein
hochgezogene Kanten:	nein
Treppe alternativ:	nein

Weg mit Steigung 4 im Entdeckerzentrum

Rampe	
maximale Steigung über 2m:	10 %
Länge gesamt:	14 m
Länge längstes Teilstück:	14 m
Handlauf:	nein
hochgezogene Kanten:	nein
Treppe alternativ:	nein

Entdeckerzentrum

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Zwischentür 1, Zwischentür 2, Zwischentür 3, Weg mit Steigung Borneo, Weg mit Steigung nach Gebetsmühlenraum, Weg mit Steigung Himalaya unten, Weg mit Steigung Himalaya oben, Weg mit Steigung 1-4 im Entdeckerzentrum
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	15 %
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	150 cm

Sonstiger Raum	
Raumgröße:	30x30 m × m
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	100 cm
Kommentar Im Entdeckerzentrum gibt es verschiedene Stationen zum Tasten, Riechen, Hören, Ausprobieren und Anschauen. Maximale Steigung: 9,5%	

Zwischentür 4 zum Hofgarten

Tür	
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	7 kp (Kilopond)
Breite der Tür:	102 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	nach außen
Höhe Türgriff oder Schalter:	85 cm
Türöffnung:	manuell

Hofgarten

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Zwischentür 1, Zwischentür 2, Zwischentür 3, Weg mit Steigung Borneo, Weg mit Steigung nach Gebetsmühlenraum, Zwischentür 4
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	13 %
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Höchster Kraftaufwand:	7 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	150 cm

Sonstiger Raum	
Raumgröße:	20x30 m × m
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	200 cm
Kommentar Im Hofgarten befinden sich verschiedene Beete mit Pflanzen und Sitzgelegenheiten.	

Container bei den Gibbons

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Zwischentür 1, Zwischentür 2, Zwischentür 3, Weg mit Steigung Borneo, Weg mit Steigung nach Gebetsmühlenraum, Zwischentür 4
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	13 %
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Höchster Kraftaufwand:	7 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	150 cm

Sonstiger Raum	
Raumgröße:	2x6 m × m
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	140 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	120 cm
Kommentar Vor dem Container befindet sich eine Infotafel mit Brailleschrift und einer Gibbonhand zum Ertasten.	

Ottergehege

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Zwischentür 1, Zwischentür 2, Zwischentür 3, Weg mit Steigung Borneo, Weg mit Steigung nach Gebetsmühlenraum, Zwischentür 4
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	13 %
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Höchster Kraftaufwand:	7 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	150 cm

Sonstiger Raum	
Raumgröße:	6x7 m × m
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	200 cm

Food-Bereich

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Zwischentür 1, Zwischentür 2, Weg mit Steigung Borneo, Zwischentür 3, Zwischentür 4, Weg mit Steigung Himalaya nach Gebetsmühlenraum
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	13 %
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Höchster Kraftaufwand:	7 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	150 cm

Gastraum	
Raumgröße:	10x10 m × m
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	150 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Gesamtzahl der Plätze:	50
Rollstuhlplätze:	10
Tiefe der Bewegungsfläche am Tisch:	150 cm
Tischanordnung variabel:	ja
Selbstbedienung:	✓
Höhe der Theke:	103 cm
Kommentar Es handelt sich um einen überdachten Außenbereich. Daneben befindet sich ein kleiner Spielplatz	

Zwischentür 5 zum Tropenhaus

Tür	
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	5 kp (Kilopond)
Breite der Tür:	97 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	180 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	nach außen
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Türöffnung:	manuell

Tropenhaus

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Zwischentür 1, Zwischentür 2, Zwischentür 3, Weg mit Steigung Borneo, Weg mit Steigung vor Gebetsmühlenraum, Zwischentür 4, Zwischentür 5
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	13 %
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Höchster Kraftaufwand:	7 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	150 cm

Sonstiger Raum	
Raumgröße:	20x20 m × m
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	140 cm
Kommentar Zugang durch schwere Taue hinter der Schiebetür.	

WC im Tropenhaus

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Zwischentür 1, Zwischentür 2, Weg mit Steigung Borneo, Zwischentür 3, Zwischentür 4, Rampe Himalaya nach Gebetsmühlenraum, Zwischentür 5
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	13 %
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Höchster Kraftaufwand:	7 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	150 cm

Tür	
Breite der Tür:	104 cm
Höhe der Türschwelle:	1 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	nach außen
Höhe Türgriff oder Schalter:	85 cm
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	3x3 m × m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	150 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	37 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	97 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	97 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	200 cm
Griffe links:	klappbar

Griffe rechts:	klappbar
Höhe WC-Sitz:	43 cm
Höhe Toilettenabzug:	68 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	150 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	200 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	80 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	18 cm
Armatur:	automatisch
Spiegel in Sitzhöhe:	✓
Kommentar Winkeltisch vorhanden	

Rampe zum Mendehaus

Rampe	
minimale Durchgangsbreite:	135 cm
maximale Steigung über 2m:	11 %
Länge gesamt:	11 m
Länge längstes Teilstück:	5 m
Handlauf:	nein
hochgezogene Kanten:	ja
Treppe alternativ:	ja

Mendehaus

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Zwischentür 1, Zwischentür 2, Zwischentür 3, Weg mit Steigung Borneo, Weg mit Steigung nach Gebetsmühlenraum,Zwischentür 4, Rampe Mendehaus
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	13 %
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Höchster Kraftaufwand:	7 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	150 cm

Sonstiger Raum	
Raumgröße:	10x20 m × m
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm

Aufzug

Aufzug	
Breite der Aufzugstür:	90 cm
Breite Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	200 cm
max. Höhe Bedienelemente vor dem Aufzug:	97 cm
max. Höhe der Bedienungselemente in der Aufzugskabine:	92 cm
Breite der Aufzugskabine:	100 cm
Tiefe der Aufzugskabine:	140 cm
Alarmklingel im Aufzug:	✓
Wechselsprechanlage in der Aufzugskabine:	✓
Sitzgelegenheit in der Aufzugskabine:	✓
Handlauf Höhe:	85 cm
Kommentar Bedienelemente in Braille und erhabener Schrift.	

Garderobe

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	100 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Sonstiger Raum	
Raumgröße:	3x4 m × m
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	130 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	130 cm
Kommentar Tür steht offen	

WC im Foyerbereich

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	93 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	91 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	150 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	145 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	nach außen
Höhe Türgriff oder Schalter:	105 cm
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	2x2 m × m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	140 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	56 cm
Höhe Bedienelemente:	84 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	85 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	73 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	145 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	200 cm
Griffe links:	klappbar
Griffe rechts:	klappbar
Höhe WC-Sitz:	43 cm
Höhe Toilettenabzug:	100 cm

Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	150 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	145 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	85 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	23 cm
Armatur:	Knopf
Spiegel in Sitzhöhe:	✓

Kommentar
Vor dem WC muss eine Durchgangssperre mit dem Euroschlüssel geöffnet werden (Höhe 84cm). Die Tür ist von außen mit dem Euroschlüssel zu öffnen.

Seminarraum 1 / Blütenreich

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	60 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	132 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Tür:	127 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	193 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	240 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	107 cm
Türöffnung:	außen

Raum (fest bestuhlt)	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Durchgangsbreite (engste Breite im Raum):	80 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	27
Plätze für Rollstühle:	3
Tiefe Platz für Rollstühle:	70 cm
daneben Platz für Begleitperson:	ja

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Im Hofgarten gibt es ein gepflastertes Leitsystem.

Alle Türen, Handläufe und Ticketleser sind mit erhabener Schrift und Brailleschrift versehen.

Es gibt zwei Orientierungspläne (einen vor dem Eingang und einen in der Galerie). Diese Pläne verfügen über Informationen in erhabener Schrift und Brailleschrift.

Im Hofgarten und auf der Galerie gibt es jeweils einen Tastplan, der über Informationen in Brailleschrift und erhabener Schrift verfügt.

Für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen gibt es zwei Führungen in der botanika. Beide sind nur teilweise mit einem taktilen Leitsystem ausgestattet - kommen Sie daher gern in Begleitung. Beide Touren steuern die drei taktilen Stationen des Hauses an.

- "Eriks Ausflug" zeigt die Highlights, beschreibt die Räume und gibt, wenn möglich, Hinweise zur Wegeführung. Ein paar Spiele sind auch enthalten.
- Die Reisestationen - Tour beschreibt die Räume und gibt Hinweise, wie man die Reisestationen findet. Die Inhalte der Reisestationen kann man per QR-Code abrufen.

Weitere Infos finden Sie unter diesem Link: https://digital.botanika-bremen.de/Audiodeskriptive-Tour.html

Weg von Haltestelle: Rhododendronpark

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	31
In Richtung:	Borgfeld
Barrierefreie Info Finden Sie das Bushaltestellen Häuschen. Gehen Sie auf der rechten Seite des Häuschens geradeaus bis zur Beetkante. Drehen Sie sich um 90° nach rechts und folgen der Beetkante bis zum Ende.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	31
In Richtung:	Nedderland
Barrierefreie Info Gehen Sie entgegen der Fahrtrichtung bis zur Graskante. Drehen Sie sich um 90° nach links. Folgen Sie der Graskante um die Ecke herum bis zur Ampel. Die Leitlinie wird durch eine Ausfahrt mit Kleinpflaster unterbrochen. Überqueren Sie die Fahrbahn an der Ampel mit allen Zusatzeinrichtungen. Finden Sie die Graskante zu ihrer Rechten und folgen Sie dieser um die Ecke herum für circa. 100 Meter. Auf dem Weg wird die innere Leitlinie durch eine Ausfahrt unterbrochen. Am Ende geht die Leitlinie in Schotter über. Gehen Sie weiter geradeaus, bis sie auf eine gepflasterte Ausfahrt stoßen. Die Ausfahrt geht direkt in den Gehweg über. Gehen Sie weiter geradeaus, bis sie auf eine Beetkante stoßen. Folgen Sie dieser um eine Ecke herum.	
3. Linie	

Weg zur Einrichtung
Knappe Wegbeschreibung Gehen Sie gerade aus, bis sie auf einen unbefestigten Weg stoßen. Halten Sie sich links. Nach etwa 5 m finden Sie auf der linken Seite die Beetkante. Folgen Sie dieser um eine Ecke herum über eine Unterbrechung hinweg. Folgen Sie der inneren Leitlinie über eine weitere Kurve hinweg, bis sie auf ein Brückengeländer stoßen. Sie befinden sich nun am Haupteingang zum Rhododendronpark. Gehen Sie von der Brücke aus weiter geradeaus, bis sie auf eine Rasenkante stoßen. Drehen Sie sich um 90° nach links. Folgen Sie der Leitlinie rechter Hand gerade aus bis sie auf ein Tor stoßen. Auf dem Weg begegnen ihn zwei Unterbrechungen der Leitlinie. Hinter dem Tor befinden Sie sich im Botanischen Garten. Folgen Sie der Leitlinie rechter Hand mit einer Unterbrechung, bis sie auf eine kleine Mauer stoßen. Folgen Sie der Mauer rechter Hand. Am Ende der Mauer gehen Sie weiter geradeaus, bis sie nach circa 100 m auf ein weiteres Tor stoßen. Nach dem Tor stoßen sie nach circa 10 m auf ein gepflasterten Weg. Folgen Sie dem Weg, bis dieser breiter Weg wird, orientieren Sie sich rechts und nutzen Sie die Pflasterkante als rechte Leitlinie, bis sie auf einen großen Stein stoßen. Folgen Sie der Pflasterkante circa 5 m weiter, bis sie auf das Ende der Pflasterkante stoßen. Drehen Sie sich um 90° nach rechts. Nutzen Sie die Pflasterkante als linke Leitlinie bis zum Eingang. Achtung, auf dem Weg befindet sich ein taktile Übersichtsplan, der in den Weg ragt. Nach dem Übersichtsplan gehen Sie circa 10 m weiter bis zum Eingang.
Knappe Gebäudebeschreibung Großes Gebäude aus Glas.

Ticketleser exemplarisch

Tastatur mit Brailleschrift:	✓
Tastatur mit erhabenen Buchstaben:	✓

Aufzug

Erhabene Bedienelemente (Vermerk ob Braille/Profil):	✓

Infos für gehörlose Menschen

Es gibt eine Tour in Gebärdensprache durch die botanika. Dauer ca. 60-90min.

Man kann die Tour mit dem eigenen Smartphone machen oder sich an der Kasse ein Gerät ausleihen.

Weitere Infos gibt es hier: https://digital.botanika-bremen.de/Tour-in-Gebaerdensprache.html

Food-Bereich

Es gibt Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung:	4 Tische

Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Es gibt eine Tour in Leichter Sprache durch die Botanika.

Infos dazu gibt es hier: https://digital.botanika-bremen.de/Tour-in-Leichter-Sprache.html

Man kann die Tour mit dem eigenen Smartphone machen oder sich an der Kasse ein Gerät ausleihen.

Weg von Haltestelle: Rhododendronpark

Einfache Sprache
Das Haus aus Glas.